



## Спецификация модульной котельной мощностью 100 кВт (40 кВт+60 кВт)



тел.: +38 (050) 323-10-55; +38 (067) 695-01-01; +38 (095) 622-01-01;  
<http://kotly.org.ua/>

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Группа безопасности до 100 кВт 3 бара 1"	шт.	2
2	Термостатический смесительный клапан ВВВ 2"	шт.	2
3	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704 57х3	м	18
4	Изоляция Climaflex 60х9	м	18
5	Отвод крутоизогнутый кованный 57х3	шт.	4
6	Тройник стальной кованный 57	шт.	2
7	Тройник стальной кованный 76	шт.	2
8	Переход стальной концентрический 76/57	шт.	4
9	Резьба стальная 50*2"	шт.	10
10	Резьба стальная 65*2 1/2"	шт.	2
11	Задвижка латунная муфтовая ВВ 50 2"	шт.	2
12	Ниппель 2"*1 1/4"	шт.	4
13	Насос UPS32/60 3,3/6 70Вт	шт.	2
14	Накидные гайки 2"*1 1/4ВР 32	шт.	4
15	Расширительный бак 100 500*792 1"	шт.	2
16	Гибкие подводки для подключения расширительного бака ВВ 1" 1,5м	шт.	2
17	Кран шаровый с американкой 1"	шт.	2
18	Тройник ВВВ 2	шт.	5
19	Ниппель 2"*1"	шт.	5
20	Уголок ВВ 2"	шт.	4
21	Кран шаровый ВВ 2 1/2"	шт.	2
22	Кран шаровый ВВ 2"	шт.	6
23	Кран шаровый ВВ 1/2"	шт.	2
24	Фильтр 2"	шт.	2
25	Обратный клапан 2"	шт.	4
26	Ниппель 2"	шт.	18
27	Американка прямая 2"	шт.	12
28	Кабель 3х1,5	м	20
29	Соединение с НР 26х3/4"	шт.	2
30	Труба металлопластиковая 26х3	м	6
31	Шпилька оцинк. М10х1000	шт.	4
32	Профильная труба 40х20х2	м	6
<b>Котлы</b>			
33	Пиролизный котел МС-40	шт.	1
34	Пиролизный котел МС-60	шт.	1
<b>Дымоход</b>			
35	Хомут с шурупом и дюбелем 50 2"	шт.	12
36	Труба н/оц 200/260/1	шт.	14
37	Колено н/оц 45/200/260	шт.	4



38	Тройник н/оц 87/200/260	шт.	2
39	Скоба крепежная 260	шт.	12
40	Крепеж для хомутов	шт.	12
<b>Модуль утепленный</b>			
41	Модуль под твёрдотопливные котлы, (5,3х2,40х3 м)	шт.	1

