



## Спецификация модульной котельной мощностью 180 кВт (80 кВт+98 кВт)

тел.: +38 (050) 323-10-55; +38 (067) 695-01-01; +38 (095) 622-01-01;

<http://kotly.org.ua/>



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Группа безопасности до 100 кВт 3 бара 1"	шт.	2
2	Термостатический смесительный клапан ВВВ 2"	шт.	2
3	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704 57х3	м	18
4	Изоляция Climaflex 60х9	м	18
5	Отвод крутоизогнутый кованный 57х3	шт.	4
6	Тройник стальной кованный 57	шт.	2
7	Тройник стальной кованный 76	шт.	2
8	Переход стальной концентрический 76/57	шт.	4
9	Резьба стальная 50*2"	шт.	10
10	Резьба стальная 65*2 1/2"	шт.	2
11	Задвижка латунная муфтовая ВВ 50 2"	шт.	2
12	Ниппель 2"*1 1/4"	шт.	4
13	Насос UPS32/80 7,5/8 240Вт	шт.	2
14	Накидные гайки 2"*1 1/4ВР 32	шт.	4
15	Расширительный бак 150 500*1022 1"	шт.	2
16	Гибкие подводки для подключения расширительного бака ВВ 1" 1,5м	шт.	2
17	Кран шаровый с американкой 1"	шт.	2
18	Тройник ВВВ 2	шт.	5
19	Ниппель 2"*1"	шт.	5
20	Уголок ВВ 2"	шт.	4
21	Кран шаровый ВВ 2 1/2"	шт.	2
22	Кран шаровый ВВ 2"	шт.	6
23	Кран шаровый ВВ 1"	шт.	2
24	Фильтр 2"	шт.	2
25	Обратный клапан 2"	шт.	4
26	Ниппель 2"	шт.	18
27	Американка прямая 2"	шт.	12
28	ПВХ лента для изоляции	шт.	6
29	Кабель 3х1,5	м	20
30	Соединение с НР 26х3/4"	шт.	2
31	Труба металлопластиковая 26х3	м	6
32	Шпилька оцинк. М10х1000	шт.	4
33	Профильная труба 40х20х2	м	6
<b>Котлы</b>			
34	Пиролизный котел МС-80	шт.	1
35	Пиролизный котел МС-98	шт.	1
<b>Дымоход</b>			
36	Хомут с шурупом и дюбелем 50 2"	шт.	12
37	Труба н/оц 220/280/1	шт.	20
38	Труба н/оц 220/280/0,5	шт.	2
39	Колено н/оц 45/220/280	шт.	4
40	Тройник н/оц 87/220/280	шт.	2
41	Хомут 280	шт.	16
42	Крепеж для хомутов	шт.	16
<b>Модуль утепленный</b>			
43	Модуль под твердотопливные котлы, (5,3х4,8х3 м)	шт.	1

