



Спецификация модульной котельной мощностью 190 кВт

тел.: +38 (050) 323-10-55; +38 (067) 695-01-01; +38 (095) 622-01-01;

<http://kotly.org.ua/>



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Группа безопасности до 200 кВт 3 бара 1"	шт.	1
2	Термостатический смесительный клапан ВВВ 2"	шт.	1
3	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704 57x3	м	3
4	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704 76x3	м	6
5	Фланец стальной приварной Ду65	шт.	4
6	Прокладка под фланец Ду65	шт.	4
7	Изоляция Climaflex 76x9	м	6
8	Изоляция Climaflex 60x9	м	3
9	Отвод крутоизогнутый кованный 76x3,5	шт.	4
10	Тройник стальной кованный 76/57	шт.	4
11	Тройник стальной кованный 76/48	шт.	4
12	Переход стальной концентрический 45/25	шт.	1
13	Переход стальной концентрический 76/57	шт.	2
14	Резьба стальная 50*2"	шт.	3
15	Резьба стальная 65*21/2"	шт.	2
16	Резьба стальная 25*1"	шт.	1
17	Задвижка латунная муфтовая ВВ 50 2"	шт.	1
18	Ниппель 2"*11/4"	шт.	2
19	Насос UPS32/100 11/10 345Вт	шт.	1
20	Накидные гайки 2"*11/4ВР 32	шт.	2
21	Расширительный бак 200 600*1090 1"	шт.	1
22	Гибкие подводки для подключения расширительного бака ВВ 1" 1,5м	шт.	1
23	Кран шаровый с американкой 1"	шт.	1
24	Тройник ВВВ 2	шт.	2
25	Ниппель 2"*1"	шт.	2
26	Кран шаровый ВВ 21/2"	шт.	2
27	Кран шаровый ВВ 2"	шт.	1
28	Кран шаровый ВВ 1"	шт.	1
29	Фильтр 2"	шт.	1
30	Обратный клапан 2"	шт.	1
31	Ниппель 2"	шт.	5
32	Ниппель 1"	шт.	1
33	Американка прямая 2"	шт.	2
34	Кабель 3x1,5	м	10
35	Соединитель с НР 32*1"	шт.	1
36	Труба металлопластиковая 32x3	м	3
37	Шпилька оцинк. М10x1000	шт.	3
38	Профильная труба 40x20x2	м	3
39	Болт М12-60 с гайкой	кг	1
Котел			
40	Пиролизный котел МС-190	шт.	1
Дымоход			
41	Хомут с шурупом и дюбелем 80 21/2"	шт.	6
42	Труба н/оц 300/360/1	шт.	13
43	Труба н/оц 300/360/0,5	шт.	1
44	Колено н/оц 45/300/360	шт.	2



45	Тройник н/оц 87/300/360	шт.	1
46	Переход 273/300	шт.	1
47	Хомут 360	шт.	12
48	Крепеж для хомутов	шт.	12
Модуль утепленный			
49	Модуль под твёрдотопливные котлы, (5,3x2,4x4 м)	шт.	1